

Legionellalöydös ei pääsääntöisesti johda veden käyttökieltoon. Toiminnassa on kuitenkin otettava huomioon vettä käyttävien suojaaminen ja torjuntatoimien aikaiset mahdolliset käyttörajoitukset.

Kylmän talousveden laatutavoite lämpötilan osalta ylittyi kahden kohteen osalta. Talousveden lämpötilan tulee olla riittävän kylmää, enintään 20 °C. Lämpimän käyttöveden toimenpideraja alittui kolmen uimahallin/kylpylän osalta. Lämpimän käyttöveden tulee olla riittävän kuumaa, vähintään 55 °C koko vesilaitteistossa vedenottoon tarkoitettuun vesipisteeseen kuten hanaan tai suihkuun saakka.

Torjuntatoimenpiteiden jälkeen uusintanäytteet otetaan Legionellan torjuntatoimien onnistumisen varmistamiseksi Järvikylpylän osalta. Porealtaan osalta uusintanäytteet on otettu tehtyjen torjuntatoimenpiteiden jälkeen. Vesilaitteistojen riskienhallintatyö toimialueen uimahallien ja kylpylöiden osalta tulee aloittaa ja ohjeistus kohteille on toimitettu.

Esittelijä	Terveysvalvonnan johtaja Kinnunen Sampsa
Päätösehdotus	Ympäristöterveydenhuoltojaosto merkitsee asian tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.