

Itä-Savon ympäristöterveydenhuollon sosiaalialan ympärivuorokautisen palveluasumisen Legionella- projekti 2023

YTHJ 26.01.2024 § 5
895/11.02.02.00/2023

Valmistelija	Terveystarkastaja Tiina Munck, tiina.munck@savonlinna.fi, p. 050 678 9483
Selostus	<p>Terveystarkastajan valvontasuunnitelman mukainen ympärivuorokautisen palveluasumisen vesijohtojärjestelmän Legionella -projekti toteutettiin heinä-marraskuun välisenä aikana.</p> <p>Projektiin valittiin riskinarviointiin perustuen 25 valvontakohtetta, joista otettiin noin 100 näytettä. Legionellaa todettiin kahdeksassa kohteessa (32 %). Seitsemässä kohteessa todettiin legionellan toimenpiderajan ylityksiä seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none">• kolmessa kohteessa toimenpideraja ylittyi sekä kylmän talousveden että lämpimän käyttöveden osalta• kahdessa kohteessa kylmän talousveden osalta• kahdessa kohteessa lämpimän käyttöveden osalta. <p>Valvontakohteille joiden vesijohtojärjestelmissä todettiin Legionella, annettiin kohdekohtaiset ohjeet tarvittavista Legionellan torjuntatoimista sekä ohjeistettiin suojaustoimenpiteistä, joilla vesijohtojärjestelmän mahdollista Legionellan altistumista voitiin torjua. Uusintanäytteillä varmistettiin torjuntatoimenpiteiden riittävyys Legionellan poistumiseksi vesijohtojärjestelmistä. Lisäksi kaikilta kohteilta edellytettiin kiinteistön vesijohtojärjestelmien lämpötilaseurantaa ja vesilaitteistojen riskinarvioinnin laadinnan aloittamista.</p> <p>Terveystarkastajalain muutos vuoden 2023 alusta ensisijaisten tilojen vesilaitteistojen riskienhallintaan on ollut tarpeellinen. Projektin tulosten perusteella voidaan todeta, että vesijärjestelmien riskitekijöiden tunnistamisen myötä on mahdollista estää legionellojen kasvu kiinteistöjen vesilaitteistoissa sekä välttää mahdolliset sairastumiset. Tämä edellyttää riskienhallintatyön aloittamisen myös muiden ensisijaisten tilojen osalta lainsäädännön mahdollistamaa siirtymäaikaa nopeammin.</p> <p>Liitteenä A on loppuraportti Sosiaalialan ympärivuorokautisen palveluasumisen Legionella- projektista 2023.</p>
Esittelijä	Terveysvalvonnan johtaja Kinnunen Sampsa
Päätösehdotus	Alueellinen ympäristöterveydenhuoltojaosto merkitsee yhteenvetoraportin tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.