

Savonlinnan kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohje

KH 10.02.2025 § 38

Valmistelija	Työsuojelupäällikkö Mika Jokinen, mika.jokinen@savonlinna.fi, puh. 044 417 4757.
Selostus	Savonlinnan kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohje on laadittu esittämään, miten sisäilmasto-ongelmia pyritään ennaltaehkäisemään ja miten epäiltyjä sisäilmasto-ongelmia pyritään selvittämään ja ratkaisemaan. Sisäilmaohjeen tarkoituksena on selkiyttää ja yhdenmukaistaa sisäilmasto-ongelmien käsittelyä sekä lisätä eri tahojen tietoisuutta sisäilmaongelmien monimuotoisuudesta. Sisäilmasto-ongelmien ratkaisu edellyttää moniammatillista yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden ja toimijoiden kanssa. Ohje opastaa myös tilojen käyttäjiä toimimaan vastuullisesti työpaikkansa sisäilmaston suhteen ennaltaehkäisevin toimenpitein ja ottamaan ajoissa huomioon syntyneet sisäilmasto-ongelmat. Erityisen tärkeänä työryhmä pitää sitä, että eri toimijatahot sitoutuvat ja jatkossa toimivat uuden ohjeen mukaisesti. Sisäilmaohjeen on laatinut työryhmä, johon kuuluivat työsuojeluvaltuutetut Teija Pietilä ja Pasi Turtiainen, työsuojelupäällikkö Mika Jokinen, rakennuttajainsinööri Jarmo Eevala, siivouspalvelupäällikkö Riitta Malinen-Korppi ja terveystarkastaja Tiina Munck. Asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 3.2.2025 § 7. Yhteistyötoimikunta merkitsi asian tiedoksi. Savonlinnan kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohje liitteenä A.
Toimivalta	Hallintosääntö 3 §
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Savonlinnan kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeen liitteen A mukaisesti.
Käsittely	Lea Kokko teki Esa Valkosen kannattaman muutosehdotuksen: <i>Savonlinnan kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeeseen lisätään että ilmastointikanavat tulee puhdistaa Sisäasiainministeriön asetuksen mukaisesti; Ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistamisesta 802/2001 (13.9.2001).</i> Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa seuraavaksi: Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että valmistelussa huomioidaan ilmastointikanavien puhdistus Sisäasiainministeriön asetuksen mukaisesti.
Päätös	Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen ja palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.
Tiedoksi Toimenpiteet	Työsuojelu Työsuojelu

Valmistelija	Työsuojelupäällikkö Mika Jokinen, mika.jokinen@savonlinna.fi, puh. 044 417 4757
Selostus	Sisäasiainministeriön asetus 802/2001 ilmanvaihtokanavien puhdistamisesta on kumoutunut 1.1.2007 alkaen. Suomessa ei tällä hetkellä ole tarkkaa lakisääteistä puhdistusväliä ilmanvaihtokanaville. Pelastuslaki (379/2011) 13 § kuitenkin velvoittaa huolehtimaan, että kanavat ja laitteet ovat puhdistettuja ja huollettuja siten, ettei niistä aiheudu tulipalovaaraa. Sisäilmaohjeen kohtaan 5.3 Toimitilapalveluiden ennakoiva sisäilmatoiminta on lisätty seuraava teksti: ” Ilmanvaihtokanavien ja laitteistojen puhdistaminen Ilmanvaihtolaitteiden huolto tehdään Pelastuslain 379/2011 13 §:n mukaisesti. ”
Esittelijä	Vs.kaupunginjohtaja Hämäläinen Markus
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Savonlinnan kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeen liitteen A mukaisesti
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Työsuojelu